

ПОГОДЖЕНО

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Менський міський
голова

ТЕМПЕРАТУРНІ ОПАЛЮВАЛЬНІ ГРАФІКИ НА 2023-2024 рр.:



Геннадій ПРИМАКОВ

1. ВИРОБЛЕННЯ ТЕПЛОНОСІЯ ЗАДЛЯ ЯКІСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПУСКУ ТЕПЛОТИ (графік 95-70°C)

2. ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВВОДІ ДО БУДІВЕЛІ СПОЖИВАЧІВ (графік 85-60°C)


2023 р.

М. Мена

Температура зовнішнього повітря t _z , °C	Температура води в опалювальній мережі t _в , °C	Температура води в опалювальній мережі t _в , °C	Температура води в опалювальній мережі t _в , °C	Температура води в опалювальній мережі t _в , °C
-23	95	70	85	60
-22	93,4	69,0	83,6	59,2
-21	91,9	68,1	82,3	58,5
-20	90,3	67,1	80,9	57,7
-19	88,7	66,1	79,5	56,9
-18	87,1	65,2	78,1	56,1
-17	85,5	64,2	76,7	55,3
-16	83,9	63,2	75,3	54,6
-15	82,3	62,2	73,9	53,8
-14	80,7	61,1	72,5	52,9
-13	79,0	60,1	71,0	52,1
-12	77,4	59,1	69,6	51,3
-11	75,7	58,1	68,2	50,5
-10	74,1	57,0	66,7	49,6
-9	72,4	55,9	65,2	48,8
-8	70,7	54,9	63,8	47,9
-7	69,0	53,8	62,3	47,1
-6	67,3	52,7	60,8	46,2
-5	65,6	51,6	59,3	45,3
-4	63,9	50,5	57,8	44,4
-3	62,2	49,4	56,3	43,5
-2	60,4	48,2	54,8	42,6
-1	58,7	47,1	53,2	41,7
0	56,9	45,9	51,7	40,7
1	55,1	44,7	50,1	39,8
2	53,3	43,5	48,6	38,8
3	51,4	42,3	47,0	37,8
4	49,6	41,0	45,3	36,8
5	47,7	39,8	43,7	35,8
6	45,8	38,5	42,1	34,7
7	43,9	37,2	40,4	33,7
8	41,9	35,8	38,7	32,6

Примітки:

- Температурні опалювальні графіки оброблені на температуру внутрішнього повітря джерелів приміщень без обігріву. Графіки дійсні за умови дотримання розрахункової витрати теплоносія в тепловій мережі без обмеження споживачем розрахункового тепlopостачання. Для розрахункової витрати теплоносія в мережу, що надходить із джерела теплової енергії у теплову мережу, може становити ± 4 °C, у відвідності до димог. Графіки технічної експлуатації теплових установок і мереж.
- Графік теплової мережі на ввіді до будівель споживачів прийнято з параметрами 85-60 °C, брахидуючи максимальну роботу температуру $T_{max} = 90$ °C, трубу з поліпропілену згідно з класом 5 умов експлуатації по нормативу ДСТУ Б В.2.7-14:2007, з огляду на фактичні тенденції виконання ремонтних робіт споживачами теплової енергії джерелів власних опалювальних приміщень з використанням саме поліпропіленових труб, подібно задіяні уникнення можливих аварійних ситуацій через високотемпературний режим теплопостачання.
- При неадекватній паливно-енергетичних ресурсів для потреби копелень та при відсутності платежів з боку споживачів теплової енергії пропорційно цьому буде знизуватися температура теплоносія, що подається (відбитись температурний графік 56-31 °C, розрахунковий на $T_b = +12$ °C, розрахунковий на його на окремому аркуші).



Температура зовнішнього повітря

Виконав: провідний інженер

Володимир ПИСЬМЕННИЙ