

ГОЛОДА
НОВГОРОД-СІБЕРСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ГОЛОДА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
ТЕМПЕРАТУРНІ ОПАЛЮВАЛЬНІ ГРАФІКИ НА 2023-2024 РР.

Людмила ТКАЧЕНКО
2023 р.

1. ВИРОБЛЕННЯ ТЕПЛОНОСІЯ ЗАДЛЯ ЯКІСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИПУСКУ ТЕПЛОТИ (ГРАФІК 95-70°C)
2. ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВВОДІ ДО БУДІВЕЛЬ СПОЖИВАЧІВ (ГРАФІК 85-60°C)


м. Новгород-Сіверський



Температура зовнішнього повітря $t_{\text{вн}}, ^\circ\text{C}$	Температура води в підігрівачу при температурі теплоносія $t_{\text{вн}}, ^\circ\text{C}$	Температура води в підігрівачу при температурі теплоносія $t_{\text{вн}}, ^\circ\text{C}$	Температура води в підігрівачу при температурі теплоносія $t_{\text{вн}}, ^\circ\text{C}$	Температура води в підігрівачу при температурі теплоносія $t_{\text{вн}}, ^\circ\text{C}$
-24	95	70	85	60
-23	93,5	69,1	83,7	59,3
-22	91,9	68,1	82,3	58,5
-21	90,4	67,2	81,0	57,8
-20	88,8	66,2	79,6	57,0
-19	87,3	65,3	78,3	56,2
-18	85,7	64,3	76,9	55,5
-17	84,2	63,3	75,5	54,7
-16	82,6	62,3	74,1	53,9
-15	81,0	61,4	72,8	53,1
-14	79,4	60,4	71,4	52,3
-13	77,8	59,4	70,0	51,5
-12	76,2	58,3	68,6	50,7
-11	74,6	57,3	67,2	49,9
-10	73,0	56,3	65,7	49,1
-9	71,3	55,3	64,3	48,2
-8	69,7	54,2	62,9	47,4
-7	68,0	53,1	61,4	46,5
-6	66,4	52,1	60,0	45,7
-5	64,7	51,0	58,5	44,8
-4	63,0	49,9	57,0	43,9
-3	61,3	48,8	55,6	43,1
-2	59,6	47,7	54,1	42,2
-1	57,8	46,5	52,5	41,2
0	56,1	45,4	51,0	40,3
1	54,3	44,2	49,5	39,4
2	52,6	43,0	47,9	38,4
3	50,8	41,8	46,4	37,5
4	48,9	40,6	44,8	36,5
5	47,1	39,4	43,2	35,5
6	45,2	38,1	41,6	34,4
7	43,4	36,8	39,9	33,4
8	41,4	35,5	38,3	32,3

Примітки:

1. Температурні опалювальні графіки оброблені на температуру внутрішнього повітря в приміщенні споживачів $t_{\text{вн}} = +18 ^\circ\text{C}$. Графіки дійсні за умови дотримання розрахункової витрати теплоносія в тепловій мережі без обмеження споживачем розрахункового тепlopостачання. Для розрахункової витрати теплоносія в мережу, що не відповідає розрахунковій витраті, що наводиться в джерелах теплової енергії у тепловій мережі, може становити $\pm 4 ^\circ\text{C}$ у відношенні до вимог "Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж".
2. Графік теплової мережі на ввіді до будівель споживачів прийнято з параметрами 85-60 $^\circ\text{C}$ бракувати максимуму робочої температури $t_{\text{max}} = 90 ^\circ\text{C}$ трубі з поліпропілену згідно з класом 5 умов експлуатації по нормативу ДСТУ Б В.2.7-14.4:2007, з огляду на фактичну тенденцію виконання ремонтних робіт споживачами теплової енергії в окремих ділянках опалювальних приміщень з використанням саме поліпропіленових труб, подляно заляти уникнення можливих аварійних ситуацій через високотемпературний режим теплопостачання.
3. При неадекватності паливно-енергетичних ресурсів для потреб календарь та при відсутності платежів з боку споживачів теплової енергії пропороційно цьому буде знизуватися температура теплоносія, що подається (відбитись температурний графік 56-31 $^\circ\text{C}$, розрахований на $t_{\text{вн}} = +12 ^\circ\text{C}$, розрахований на нього на окрему аркуші).



Виконав: провідний інженер

Влас

Володимир ПИСЬМЕННИЙ